

# **ANALISIS SISTEM TANGGAP DARURAT SEBAGAI UPAYA PENGENDALIAN BAHAYA KEBAKARAN DI HOTEL X KOTA SEMARANG**

**DAFA TAJUDDIN-25000119140283  
2023-SKRIPSI**

Meskipun hotel tergolong memiliki risiko kebakaran rendah tetapi berpotensi menimbulkan banyak korban apabila terjadi kebakaran karena aktivitas di dalamnya melibatkan sejumlah karyawan dan tamu dalam satu gedung, serta kegiatan yang berkaitan dengan api. Sesuai dengan Permenparekraf No. 4 Tahun 2021 hotel diharuskan untuk mengelola pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Hotel X Kota Semarang telah berupaya melakukannya melalui penerapan sistem tanggap darurat tetapi belum sepenuhnya sesuai regulasi yang berlaku sehingga penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk menganalisis penerapan sistem tanggap darurat upaya pengendalian bahaya kebakaran di Hotel X Kota Semarang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mendeskripsikan variabel dengan teknik pengambilan data melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem proteksi kebakaran aktif, sarana penyelamatan jiwa, organisasi tanggap darurat, dan pelatihan tanggap darurat belum sepenuhnya sesuai ketentuan sehingga membutuhkan perbaikan sedangkan pada prosedur tanggap darurat sudah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan sistem tanggap darurat di Hotel X Kota Semarang belum optimal sehingga dibutuhkan perbaikan dan pemenuhan pada beberapa aspek seperti sistem proteksi kebakaran aktif, sarana penyelamatan jiwa, organisasi tanggap darurat, dan pelatihan tanggap darurat sedangkan prosedur tanggap darurat sudah baik tetapi harus dilaksanakan konsisten.

**Kata kunci** : Sistem tanggap darurat, Kebakaran, Hotel