

GAMBARAN PENERAPAN SISTEM TANGGAP DARURAT KEBAKARAN DI GEDUNG KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA

**NADHIFAH SASQIA PUTRI ICHWAN- 25000118140358
2022-SKRIPSI**

Gedung Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia merupakan gedung dan bangunan yang memiliki potensi terjadinya kebakaran, untuk itu diperlukan adanya sistem tanggap darurat kebakaran dalam upaya mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran tersebut. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menggambarkan penerapan sistem tanggap darurat kebakaran di Gedung Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan metode wawancara dan observasi. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi lapangan dan wawancara mendalam yang melibatkan 4 (empat) informan utama dan 3 (tiga) informan triangulasi. Hasil dalam penelitian ini didapatkan bahwa sistem tanggap darurat kebakaran pada Gedung Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia sudah cukup baik di beberapa poin, seperti tersedianya APAR, hidran halaman, titik berkumpul, dan juga sudah terdapat pelatihan tanggap darurat kebakaran. Namun terdapat beberapa ketidaksesuaian diantaranya adalah belum adanya organisasi tanggap darurat kebakaran, serta prosedur tanggap darurat kebakaran. Peneliti memberikan saran bahwa organisasi tanggap darurat dan prosedur tanggap darurat kebakaran perlu dibentuk, serta disebarluaskan keseluruh pekerja, dan perlu adanya peningkatan dalam pengawasan dan pemeliharaan sistem proteksi aktif (APAR dan hidran).

Kata kunci : tanggap darurat, kebakaran, gedung